

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00187/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" (АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ").

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 391720, Рязанская область, м.р-н. Михайловский, г.п. Октябрьское, рп. Октябрьский, п. Тереховое, ул. Заводская, зд.1. ОГРН: 1026200596927. ИНН: 6208000498. Телефон +7(4912)40-71-32, адрес электронной почты [Berezina@cemros.ru](mailto:Berezina@cemros.ru).

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" (АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ").

ОГРН 1026200596927, ИНН 6208000498. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 391720, Рязанская область, м.р-н. Михайловский, г.п. Октябрьское, рп. Октябрьский, п. Тереховое, ул. Заводская, зд.1.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС".

ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты [urk-progress@rambler.ru](mailto:urk-progress@rambler.ru). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Цементы общестроительные. Композиционный портландцемент с минеральными добавками типа ЦЕМ II, подтипа А с суммарным содержанием доменного гранулированного шлака (Ш) и известняка (И) от 12% до 20%, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий (Композиционный портландцемент ЦЕМ II/A-K (Ш-И) 42,5Н ГОСТ 31108-2020).

ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия".

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.51.12.112

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2523 29 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия".

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 02/0958 от 15.11.2024, № 02/1006 от 10.12.2024 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ34; акта о результатах анализа состояния производства № 00196 от 08.11.2024.

Схема сертификации по ГОСТ Р 56836-2023.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие цемента при соблюдении правил транспортирования и хранения без упаковки на момент поставки - не более 60 суток с даты отгрузки. Условия хранения цемента без упаковки: в силосах или других закрытых емкостях.

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2024 по 11.12.2025**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)